

原水水質試験（検査）結果書

整 理 番 号	26 - 9J - 30
採 水 年 月 日	令 和 8 年 9 月 15 日
天 候	前日 曇 当日 雨
水 源 の 名 称	表流水 (採 水 地 点) ビングシ沢取水
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町
気 温	18.7 (°C)
銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
水 温	14.1 (°C)
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
一 般 細 菌	45 (1mL中)
マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満
大 腸 菌	検 出
塩 化 物 イ オ ン	4.9 (mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
蒸 発 残 留 物	(mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	(mg/L)
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	(mg/L)
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)
フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)
有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.2 (mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 (mg/L)
p H 値	7.5
フッ素及びその化合物	(mg/L)
臭 気	異常なし
ホウ素及びその化合物	(mg/L)
色 度	1 (度) 未満
四 塩 化 炭 素	(mg/L)
濁 度	0.1 (度) 未満
1, 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)
大 腸 菌 (最 確 数)	24 (100mL中)
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)
嫌 気 性 芽 胞 菌	0 (100mL中)
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)
テトラクロロエチレン	(mg/L)
トリクロロエチレン	(mg/L)
ヘ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及びヘ'ルフルオロオクタン酸	(mg/L)
ベ ン ゼ ン	(mg/L)
亜鉛及びその化合物	(mg/L)
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L)
検 査 期 日	令 和 8 年 9 月 15 日 ~ 令 和 8 年 9 月 18 日
検 査 機 関	大崎市上下水道部
検 査 責 任 者	穴澤 靖

浄水水質検査結果書

整 理 番 号 26 - 9J - 31

採 水 年 月 日	令和 8 年 9 月 15 日			
採 水 地 点	東部配水池			
採 水 者	柳沢 昇	(所 属) 加美町		
水 温	14.1 (℃)	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)	
大 腸 菌	検出せず	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)	
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
セレン及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L)	
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	5.1 (mg/L)	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 (mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	
フッ素及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)	
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)	
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.2 (mg/L)	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	p H 値	7.6	
トリクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし	
ペ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及びペ'ルフルオロオクタン酸	(mg/L)	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満	
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満	
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	残 留 塩 素	0.5 (mg/L)	
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)			
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	判 定	上記水質項目については 水質基準に適合	
ジ'ブ'ロモクロロメタン	(mg/L)			
臭 素 酸	(mg/L)			
総トリハロメタン	(mg/L)			
トリクロロ酢酸	(mg/L)			
検 査 期 日	令和 8 年 9 月 15 日 ~ 令和 8 年 9 月 18 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴 澤 靖			

浄水水質検査結果書

整 理 番 号 26 - 9J - 32

採 水 年 月 日	令和 8 年 9 月 15 日			
採 水 地 点	西川北集会所			
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町			
水 温	22.9 (℃)	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)	
大 腸 菌	検出せず	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)	
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
セレン及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.02 (mg/L)	
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	5.2 (mg/L)	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 (mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	
フッ素及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)	
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	
1, 4-ジオキサン	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.2 (mg/L)	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	p H 値	7.6	
トリクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし	
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及びペルフルオロオクタン酸	(mg/L)	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満	
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満	
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	残 留 塩 素	0.5 (mg/L)	
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	判 定	上記水質項目については 水質基準に適合	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)			
ジブロモクロロメタン	(mg/L)			
臭 素 酸	(mg/L)			
総トリハロメタン	(mg/L)			
トリクロロ酢酸	(mg/L)			
検 査 期 日	令和 8 年 9 月 15 日 ~ 令和 8 年 9 月 18 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴 澤 靖			



浄水水質検査結果書

整 理 番 号

26 - 9J - 33

採 水 年 月 日	令和 8 年 9 月 15 日			
採 水 地 点	孫沢ポンプ場			
採 水 者	柳沢 昇	(所 属) 加美町		
水 温	21.6 (℃)	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)	
大 腸 菌	検出せず	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)	
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
セレン及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.02 (mg/L)	
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	5.2 (mg/L)	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 (mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	
フッ素及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)	
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)	
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.2 (mg/L)	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	p H 値	7.5	
トリクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし	
ペ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及びペ'ルフルオロオクタン酸	(mg/L)	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満	
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満	
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	残 留 塩 素	0.3 (mg/L)	
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	判 定	上記水質項目については 水質基準に適合	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)			
ジブ'ロモクロロメタン	(mg/L)			
臭 素 酸	(mg/L)			
総トリハ'ロメタン	(mg/L)			
トリク'ロロ酢酸	(mg/L)			
検 査 期 日	令和 8 年 9 月 15 日 ~ 令和 8 年 9 月 18 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴 澤 靖			

浄水水質検査結果書

整 理 番 号 26 - 9J - 34

採 水 年 月 日	令和 8 年 9 月 15 日			
採 水 地 点	大池沢中継地			
採 水 者	柳沢 昇	(所 属) 加美町		
水 温	20.9 (℃)	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)	
大 腸 菌	検出せず	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)	
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
セレン及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.02 (mg/L)	
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	5.1 (mg/L)	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 (mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	
フッ素及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)	
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)	
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.2 (mg/L)	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	p H 値	7.6	
トリクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし	
ペ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及びペ'ルフルオロオクタン酸	(mg/L)	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満	
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満	
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	残 留 塩 素	0.5 (mg/L)	
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)			
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	判 定	上記水質項目については	
ジ'ブ'ロモクロロメタン	(mg/L)		水質基準に適合	
臭 素 酸	(mg/L)			
総トリハロメタン	(mg/L)			
トリクロロ酢酸	(mg/L)			
検 査 期 日	令和 8 年 9 月 15 日 ~ 令和 8 年 9 月 18 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴 澤 靖			



浄水水質検査結果書

整 理 番 号 26 - 9J - 35

採 水 年 月 日	令和 8 年 9 月 15 日			
採 水 地 点	早坂紀夫宅			
採 水 者	柳沢 昇	(所 属) 加美町		
水 温	24.4 (℃)	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)	
大 腸 菌	検出せず	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)	
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
セレン及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	11.9 (mg/L)	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	
フッ素及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 (mg/L) 未満	
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L)	
1, 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)	
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 (mg/L)	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	p H 値	7.4	
トリクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし	
ペ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及びペ'ルフルオロオクタン酸	(mg/L)	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満	
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満	
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	残 留 塩 素	0.5 (mg/L)	
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	判 定	上記水質項目については 水質基準に適合	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)			
ジブロモクロロメタン	(mg/L)			
臭 素 酸	(mg/L)			
総トリハロメタン	(mg/L)			
トリクロロ酢酸	(mg/L)			
検 査 期 日	令和 8 年 9 月 15 日 ~ 令和 8 年 9 月 18 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴 澤 靖			



浄水水質検査結果書

整 理 番 号	26 - 9J - 36
---------	--------------

採 水 年 月 日	令和 8 年 9 月 15 日			
採 水 地 点	小野田保健センター			
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町			
水 温	22.9 (℃)	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)	
大 腸 菌	検出せず	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)	
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
セレン及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	9.9 (mg/L)	
シアニ化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	
フッ素及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 (mg/L) 未満	
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L)	
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 (mg/L)	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	p H 値	7.5	
トリクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし	
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及びペルフルオロオクタン酸	(mg/L)	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満	
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満	
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	残 留 塩 素	0.6 (mg/L)	
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	判 定	上記水質項目については 水質基準に適合	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)			
ジブロモクロロメタン	(mg/L)			
臭 素 酸	(mg/L)			
総トリハロメタン	(mg/L)			
トリクロロ酢酸	(mg/L)			
検 査 期 日	令和 8 年 9 月 15 日 ~ 令和 8 年 9 月 18 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴 澤 靖			



浄水水質検査結果書

整 理 番 号 26 - 9J - 37

採 水 年 月 日	令和 8 年 9 月 15 日		
採 水 地 点	鹿原公民館		
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町		
水 温	22.9 (℃)	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)
大 腸 菌	検出せず	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	9.9 (mg/L)
シアニ化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	蒸 発 残 留 物	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 (mg/L)
テトラクロロエチレン	(mg/L)	p H 値	7.5
トリクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
ペ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及 び ペ'ルフルオロオクタン酸	(mg/L)	臭 気	異常なし
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	残 留 塩 素	0.6 (mg/L)
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	判 定	上記水質項目については 水質基準に適合
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)		
臭 素 酸	(mg/L)		
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリクロロ酢酸	(mg/L)		
検 査 期 日	令和 8 年 9 月 15 日 ~ 令和 8 年 9 月 18 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴澤 靖		



原水水質試験（検査）結果書

整 理 番 号		26 - 9J - 38	
採 水 年 月 日	令和 8 年 9 月 15 日	天 候	前日 曇 当日 雨
水 源 の 名 称	深井戸	(採 水 地 点) 館山取水井	
採 水 者	柳沢 昇	(所 属) 加美町	
気 温	20.5 (°C)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
水 温	18.0 (°C)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
一 般 細 菌	4 (1mL中)	マンガン及びその化合物	0.23 (mg/L)
大 腸 菌	検出せず	塩 化 物 イ オ ン	4.8 (mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.1 (mg/L) 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	p H 値	7.4
フッ素及びその化合物	(mg/L)	臭 気	硫化水素臭
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	色 度	2 (度)
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	濁 度	0.2 (度)
1, 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	大 腸 菌 (最 確 数)	0 (100mL中)
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	(mg/L)	嫌 気 性 芽 胞 菌	0 (100mL中)
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)		
テトラクロロエチレン	(mg/L)		
トリクロロエチレン	(mg/L)		
ヘ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及びヘ'ルフルオロオクタン酸	(mg/L)		
ベ ン ゼ ン	(mg/L)		
亜鉛及びその化合物	(mg/L)		
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)		
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.23 (mg/L)		
検 査 期 日	令和 8 年 9 月 15 日 ~ 令和 8 年 9 月 18 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴 澤 靖		

浄水水質検査結果書

整 理 番 号 26 - 9J - 39

採 水 年 月 日	令和 8 年 9 月 15 日			
採 水 地 点	館山1号ろ過池			
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町			
水 温	18.0 (℃)	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)	
大 腸 菌	検出せず	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)	
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
セレン及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未 満	
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.002 (mg/L)	
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	7.5 (mg/L)	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未 満	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	
フッ素及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)	
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)	
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.1 (mg/L) 未 満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	p H 値	7.1	
トリクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし	
ペ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及びペ'ルフルオロオクタン酸	(mg/L)	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未 満	
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未 満	
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	残 留 塩 素	0.4 (mg/L)	
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	判 定		
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		上記水質項目については	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)		水質基準に適合	
臭 素 酸	(mg/L)			
総トリハロメタン	(mg/L)			
トリクロロ酢酸	(mg/L)			
検 査 期 日	令和 8 年 9 月 15 日 ~ 令和 8 年 9 月 18 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴 澤 靖			



浄水水質検査結果書

整 理 番 号 26 - 9J - 40

採 水 年 月 日	令 和 8 年 9 月 15 日			
採 水 地 点	中新田浄化センター			
採 水 者	柳沢 昇	(所 属) 加美町		
水 温	23.9 (℃)	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)	
大 腸 菌	検出せず	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)	
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
セレン及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未 満	
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未 満	
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	9.2 (mg/L)	
シアニ化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未 満	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	
フッ素及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)	
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.2 (mg/L)	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	p H 値	7.2	
トリクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし	
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及びペルフルオロオクタン酸	(mg/L)	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未 満	
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未 満	
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	残 留 塩 素	0.4 (mg/L)	
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	判 定	上記水質項目については 水質基準に適合	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)			
ジブロモクロロメタン	(mg/L)			
臭 素 酸	(mg/L)			
総トリハロメタン	(mg/L)			
トリクロロ酢酸	(mg/L)			
検 査 期 日	令 和 8 年 9 月 15 日 ~ 令 和 8 年 9 月 18 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴 澤 靖			

浄水水質検査結果書

整理番号

26 - 9J - 41

採水年月日	令和8年9月15日			
採水地点	平柳生活センター			
採水者	柳沢 昇	(所 属) 加美町		
水温	20.9 (℃)	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)	
大 腸 菌	検出せず	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)	
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	
セレン及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未 満	
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未 満	
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	10.5 (mg/L)	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未 満	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	
フッ素及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)	
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)	
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 (mg/L)	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	p H 値	7.3	
トリクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし	
ペ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及 び ペ'ルフルオロオクタン酸	(mg/L)	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未 満	
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未 満	
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	残 留 塩 素	0.5 (mg/L)	
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)			
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	判 定	上記水質項目については	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)		水質基準に適合	
臭 素 酸	(mg/L)			
総トリハロメタン	(mg/L)			
トリクロロ酢酸	(mg/L)			
検 査 期 日	令和8年9月15日～令和8年9月18日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴 澤 靖			

浄水水質検査結果書

整 理 番 号 26 - 9J - 42

採 水 年 月 日	令和 8 年 9 月 15 日			
採 水 地 点	下新田上集会所			
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町			
水 温	22.9 (℃)	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)	
大 腸 菌	検出せず	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)	
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
セレン及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L)	
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L)	
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	10.2 (mg/L)	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	
フッ素及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)	
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	
1, 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)	
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 (mg/L)	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	p H 値	7.3	
トリクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし	
ペ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及びペ'ルフルオロオクタン酸	(mg/L)	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満	
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満	
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	残 留 塩 素	0.5 (mg/L)	
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	判 定	上記水質項目については 水質基準に適合	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)			
ジブロモクロロメタン	(mg/L)			
臭 素 酸	(mg/L)			
総トリハロメタン	(mg/L)			
トリクロロ酢酸	(mg/L)			
検 査 期 日	令和 8 年 9 月 15 日 ~ 令和 8 年 9 月 18 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴 澤 靖			

浄水水質検査結果書

整 理 番 号 26 - 9J - 43

採 水 年 月 日	令和 8 年 9 月 15 日			
採 水 地 点	広原公民館			
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町			
水 温	22.2 (℃)	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)	
大 腸 菌	検出せず	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)	
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
セレン及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未 満	
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L)	
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	8.7 (mg/L)	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未 満	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	
フッ素及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)	
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)	
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.2 (mg/L)	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	p H 値	7.1	
トリクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし	
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及 び ペ ル フ ル オ ロ オ ク タ ン 酸	(mg/L)	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未 満	
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未 満	
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	残 留 塩 素	0.2 (mg/L)	
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)			
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	判 定	上記水質項目については	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)		水質基準に適合	
臭 素 酸	(mg/L)			
総トリハロメタン	(mg/L)			
トリクロロ酢酸	(mg/L)			
検 査 期 日	令和 8 年 9 月 15 日 ~ 令和 8 年 9 月 18 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴 澤 靖			

浄水水質検査結果書

整 理 番 号 26 - 9J - 44

採 水 年 月 日	令和 8 年 9 月 15 日			
採 水 地 点	上多田川集会所			
採 水 者	柳沢 昇	(所 属) 加美町		
水 温	18.0 (℃)	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)	
大 腸 菌	検出せず	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)	
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
セレン及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未 満	
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.002 (mg/L)	
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	8.0 (mg/L)	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未 満	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	
フッ素及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)	
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.1 (mg/L) 未 満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	p H 値	7.3	
トリクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし	
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及びペルフルオロオクタン酸	(mg/L)	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未 満	
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未 満	
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	残 留 塩 素	0.4 (mg/L)	
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)			
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	判 定	上記水質項目については	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)		水質基準に適合	
臭 素 酸	(mg/L)			
総トリハロメタン	(mg/L)			
トリクロロ酢酸	(mg/L)			
検 査 期 日	令和 8 年 9 月 15 日 ~ 令和 8 年 9 月 18 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴 澤 靖			

原水水質試験（検査）結果書

整 理 番 号		26 - 9J - 45	
採 水 年 月 日	令和 8 年 9 月 15 日	天 候	前日 曇 当日 雨
水 源 の 名 称	深井戸 (採 水 地 点) 多田川着水井		
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町		
気 温	19.8 (℃)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
水 温	14.8 (℃)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
一 般 細 菌	1 (1mL中)	マンガン及びその化合物	0.50 (mg/L)
大 腸 菌	検出せず	塩 化 物 イ オ ン	5.2 (mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.1 (mg/L) 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	p H 値	6.9
フッ素及びその化合物	(mg/L)	臭 気	硫化水素臭
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満
1, 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	大 腸 菌 (最 確 数)	0 (100mL中)
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	(mg/L)	嫌 気 性 芽 胞 菌	0 (100mL中)
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)		
テトラクロロエチレン	(mg/L)		
トリクロロエチレン	(mg/L)		
ヘ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及 び ヘ'ルフルオロオクタン酸	(mg/L)		
ベ ン ゼ ン	(mg/L)		
亜鉛及びその化合物	(mg/L)		
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)		
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.12 (mg/L)		
検 査 期 日	令和 8 年 9 月 15 日 ~ 令和 8 年 9 月 18 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴 澤 靖		

浄水水質検査結果書

整 理 番 号 26 - 9J - 46

採 水 年 月 日	令和 8 年 9 月 15 日		
採 水 地 点	多田川配水池		
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町		
水 温	14.8 (℃)	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)
大 腸 菌	検出せず	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.010 (mg/L)
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	7.9 (mg/L)
シアニ化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	蒸 発 残 留 物	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.1 (mg/L) 未満
テトラクロロエチレン	(mg/L)	p H 値	7.3
トリクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
ペ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及びペ'ルフルオロオクタン酸	(mg/L)	臭 気	異常なし
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	残 留 塩 素	0.5 (mg/L)
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	判 定	上記水質項目については 水質基準に適合
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)		
臭 素 酸	(mg/L)		
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリクロロ酢酸	(mg/L)		
検 査 期 日	令和 8 年 9 月 15 日 ~ 令和 8 年 9 月 18 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴 澤 靖		

浄水水質検査結果書

整理番号 26 - 9J - 47

採 水 年 月 日	令 和 8 年 9 月 15 日		
採 水 地 点	青木原配水池		
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町		
水 温	21.6 (℃)	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)
大 腸 菌	検出せず	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未 満
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.002 (mg/L)
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	8.0 (mg/L)
シアニ化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未 満	蒸 発 残 留 物	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.1 (mg/L) 未 満
テトラクロロエチレン	(mg/L)	p H 値	7.3
トリクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
ペ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及びペ'ルフルオロオクタン酸	(mg/L)	臭 気	異常なし
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未 満
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未 満
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	残 留 塩 素	0.3 (mg/L)
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	判 定	上記水質項目については 水質基準に適合
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)		
臭 素 酸	(mg/L)		
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリクロロ酢酸	(mg/L)		
検 査 期 日	令 和 8 年 9 月 15 日 ～ 令 和 8 年 9 月 18 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴 澤 靖		

浄水水質検査結果書

整 理 番 号

26 - 9J - 48

採 水 年 月 日	令和 8 年 9 月 15 日		
採 水 地 点	下多田川集会所		
採 水 者	柳沢 昇	(所 属) 加美町	
水 温	23.5 (℃)	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)
大 腸 菌	検出せず	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.002 (mg/L)
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	8.0 (mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	蒸 発 残 留 物	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.1 (mg/L) 未満
テトラクロロエチレン	(mg/L)	p H 値	7.3
トリクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及びペ'ルフルオロオクタン酸	(mg/L)	臭 気	異常なし
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	残 留 塩 素	0.4 (mg/L)
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	判 定	上記水質項目については 水質基準に適合
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)		
臭 素 酸	(mg/L)		
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリクロロ酢酸	(mg/L)		
検 査 期 日	令和 8 年 9 月 15 日 ~ 令和 8 年 9 月 18 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴 澤 靖		



浄水水質検査結果書

整 理 番 号

26 - 9J - 49

採 水 年 月 日	令和 8 年 9 月 15 日			
採 水 地 点	大清水集会所			
採 水 者	柳沢 昇	(所 属) 加美町		
水 温	23.5 (℃)	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)	
大 腸 菌	検出せず	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)	
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
セレン及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.002 (mg/L)	
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	8.4 (mg/L)	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	
フッ素及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)	
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	
1, 4-ジオキサン	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)	
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.1 (mg/L)	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	p H 値	7.2	
トリクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし	
ペ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及びペ'ルフルオロオクタン酸	(mg/L)	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満	
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満	
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	残 留 塩 素	0.3 (mg/L)	
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)			
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	判 定	上記水質項目については 水質基準に適合	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)			
臭 素 酸	(mg/L)			
総トリハロメタン	(mg/L)			
トリクロロ酢酸	(mg/L)			
検 査 期 日	令和 8 年 9 月 15 日 ~ 令和 8 年 9 月 18 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴 澤 靖			

原水水質試験（検査）結果書

整 理 番 号 26 - 9J - 50

採 水 年 月 日	令 和 8 年 9 月 15 日	天 候	前日 曇 当日 雨
水 源 の 名 称	伏流水	(採 水 地 点)	漆沢着水池
採 水 者	柳沢 昇	(所 属)	加美町
気 温	20.0 (℃)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
水 温	16.3 (℃)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
一 般 細 菌	350 (1mL中)	マンガン及びその化合物	0.012 (mg/L)
大 腸 菌	検 出	塩 化 物 イ オ ン	4.6 (mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ジ エ オ ス ミ ン	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	1.3 (mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	p H 値	7.1
フッ素及びその化合物	(mg/L)	臭 気	微に土臭
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	色 度	7 (度)
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	濁 度	1 (度)
1, 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	大 腸 菌 (最 確 数)	130 (100mL中)
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	嫌 気 性 芽 胞 菌	2 (100mL中)
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)		
テトラクロロエチレン	(mg/L)		
トリクロロエチレン	(mg/L)		
ヘ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及 び ヘ'ルフルオロオクタン酸	(mg/L)		
ベ ン ゼ ン	(mg/L)		
亜鉛及びその化合物	(mg/L)		
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)		
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.09 (mg/L)		
検 査 期 日	令 和 8 年 9 月 15 日 ~ 令 和 8 年 9 月 18 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴 澤 靖		

浄水水質検査結果書

整 理 番 号

26 - 9J - 51

採 水 年 月 日		令 和 8 年 9 月 15 日		
採 水 地 点		漆沢集会所		
採 水 者		柳沢 昇 (所 属) 加美町		
水 温	20.9 (℃)	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)	
大 腸 菌	検出せず	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)	
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
セレン及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.04 (mg/L)	
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未 満	
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	6.6 (mg/L)	
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 (mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	
フッ素及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)	
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)	
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.7 (mg/L)	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	p H 値	7.1	
トリクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし	
ペ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及びペ'ルフルオロオクタン酸	(mg/L)	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未 満	
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未 満	
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	残 留 塩 素	0.1 (mg/L)	
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)			
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	判 定	上記水質項目については	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)		水質基準に適合	
臭 素 酸	(mg/L)			
総トリハロメタン	(mg/L)			
トリクロロ酢酸	(mg/L)			
検 査 期 日		令 和 8 年 9 月 15 日 ~ 令 和 8 年 9 月 18 日		
検 査 機 関		大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者		穴 澤 靖		

原水水質試験（検査）結果書

整 理 番 号 26 - 9J - 52

採 水 年 月 日	令 和 8 年 9 月 15 日	天	候	前日 曇 当日 雨
水 源 の 名 称	深井戸	(採 水 地 点) 滝庭取水井		
採 水 者	柳沢 昇	(所 属) 加美町		
気 温	21.0 (℃)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
水 温	17.9 (℃)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	
大 腸 菌	検出せず	塩 化 物 イ オ ン	4.8 (mg/L)	
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	
水銀及びその化合物	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	
セレン及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)	
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	フ ェ ノ ール 類	(mg/L)	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.1 (mg/L) 未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	p H 値	7.2	
フッ素及びその化合物	(mg/L)	臭 気	異常なし	
ハウ素及びその化合物	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満	
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満	
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	大 腸 菌 (最 確 数)	0 (100mL中)	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	嫌 気 性 芽 胞 菌	0 (100mL中)	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)			
テトラクロロエチレン	(mg/L)			
トリクロロエチレン	(mg/L)			
ヘ*ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及 び ヘ*ルフルオロオクタン酸	(mg/L)			
ベ ン ゼ ン	(mg/L)			
亜鉛及びその化合物	(mg/L)			
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)			
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満			
検 査 期 日	令 和 8 年 9 月 15 日 ~ 令 和 8 年 9 月 18 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴 澤 靖			



浄水水質検査結果書

整 理 番 号

26 - 9J - 53

採 水 年 月 日	令 和 8 年 9 月 15 日		
採 水 地 点	滝庭配水池		
採 水 者	柳沢 昇	(所 属)	加美町
水 温	16.3 (℃)	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)
大 腸 菌	検出せず	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	4.9 (mg/L)
シアニ化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	蒸 発 残 留 物	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.1 (mg/L) 未満
テトラクロロエチレン	(mg/L)	p H 値	7.2
トリクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及びペルフルオロオクタン酸	(mg/L)	臭 気	異常なし
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	残 留 塩 素	0.5 (mg/L)
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)		
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	判 定	上記水質項目については
ジブロモクロロメタン	(mg/L)		水質基準に適合
臭 素 酸	(mg/L)		
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリクロロ酢酸	(mg/L)		
検 査 期 日	令 和 8 年 9 月 15 日 ~ 令 和 8 年 9 月 18 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴澤 靖		