原水水質試験（検査）結果書

整理番号	26 － 10J － 1

採水年月日	令和8年10月20日	天候	前日 曇 当日 雨
水源の名称	表流水	（採水地点）	ビングシ沢取水
採水者	柳沢 昇	（所属）	加美町
気温	16.8(℃)	銅及びその化合物	(mg/L)
水温	10.7(℃)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
一般細菌	50(1mL中)	マンガン及びその化合物	0.001(mg/L) 未満
大腸菌	検出	塩化物イオン	4.7(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	蒸発残留物	(mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
鉛及びその化合物	(mg/L)	ジェオスミン	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
六価クロム化合物	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
亜硝酸態窒素	(mg/L)	フェノール類	(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2(mg/L)	pH値	7.5
フッ素及びその化合物	(mg/L)	臭気	異常なし
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	色度	1(度) 未満
四塩化炭素	(mg/L)	濁度	0.2(度)
1，4－ジオキサン	(mg/L)	大腸菌（最確数）	3(100mL中)
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	嫌気性芽胞菌	0(100mL中)
ジクロロメタン	(mg/L)		
テトラクロロエチレン	(mg/L)		
トリクロロエチレン	(mg/L)		
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸	(mg/L)		
ベンゼン	(mg/L)		
亜鉛及びその化合物	(mg/L)		
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)		
鉄及びその化合物	0.01(mg/L) 未満		
検査期日	令和8年10月20日 ～ 令和8年10月23日		
検査機関	大崎市上下水道部		
検査責任者	穴澤 靖 穴澤		

浄水水質検査結果書

整理番号	26 - 10J - 2

採水年月日	令和8年10月20日		
採水地点	東部配水池		
採水者	柳沢 昇	（所属）加美町	
水温	13.2(℃)	ブロモジクロロメタン	(mg/L)
一般細菌	0(1mL中)	ブロモホルム	(mg/L)
大腸菌	検出せず	ホルムアルデヒド	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	亜鉛及びその化合物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	鉄及びその化合物	0.01(mg/L) 未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	銅及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
六価クロム化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001(mg/L) 未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	塩化物イオン	4.9(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2(mg/L)	蒸発残留物	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	ジェオスミン	(mg/L)
四塩化炭素	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
1，4-ジオキサン	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	フェノール類	(mg/L)
ジクロロメタン	(mg/L)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2(mg/L)
テトラクロロエチレン	(mg/L)	pH値	7.6
トリクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸	(mg/L)	臭気	異常なし
ベンゼン	(mg/L)	色度	1(度) 未満
塩素酸	(mg/L)	濁度	0.1(度) 未満
クロロ酢酸	(mg/L)	残留塩素	0.4(mg/L)
クロロホルム	(mg/L)		
ジクロロ酢酸	(mg/L)	判定	上記水質項目については
ジブロモクロロメタン	(mg/L)		水質基準に適合
臭素酸	(mg/L)		
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリクロロ酢酸	(mg/L)		
検査期日	令和8年10月20日～令和8年10月23日		
検査機関	大崎市上下水道部		
検査責任者	穴澤 靖		

浄水水質検査結果書

整理番号	26 - 10J - 3

採水年月日	令和8年10月20日		
採水地点	西川北集会所		
採水者	柳沢 昇	（所属）加美町	
水温	19.7(℃)	ブロモジクロロメタン	(mg/L)
一般細菌	0(1mL中)	ブロモホルム	(mg/L)
大腸菌	検出せず	ホルムアルデヒド	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	亜鉛及びその化合物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	鉄及びその化合物	0.01(mg/L) 未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	銅及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
六価クロム化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001(mg/L) 未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	塩化物イオン	4.9(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2(mg/L)	蒸発残留物	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	ジェオスミン	(mg/L)
四塩化炭素	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
1，4-ジオキサン	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	フェノール類	(mg/L)
ジクロロメタン	(mg/L)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2(mg/L)
テトラクロロエチレン	(mg/L)	pH値	7.6
トリクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸	(mg/L)	臭気	異常なし
ベンゼン	(mg/L)	色度	1(度) 未満
塩素酸	(mg/L)	濁度	0.1(度) 未満
クロロ酢酸	(mg/L)	残留塩素	0.3(mg/L)
クロロホルム	(mg/L)		
ジクロロ酢酸	(mg/L)	判定	上記水質項目については
ジブロモクロロメタン	(mg/L)		水質基準に適合
臭素酸	(mg/L)		
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリクロロ酢酸	(mg/L)		
検査期日	令和8年10月20日 ～ 令和8年10月23日		
検査機関	大崎市上下水道部		
検査責任者	穴澤 靖		

浄水水質検査結果書

整理番号	26 - 10J - 4

採水年月日	令和8年10月20日		
採水地点	孫沢ポンプ場		
採水者	柳沢 昇	（所属）加美町	
水温	19.3(℃)	ブロモジクロロメタン	(mg/L)
一般細菌	0(1mL中)	ブロモホルム	(mg/L)
大腸菌	検出せず	ホルムアルデヒド	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	亜鉛及びその化合物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	鉄及びその化合物	0.01(mg/L)
鉛及びその化合物	(mg/L)	銅及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
六価クロム化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001(mg/L) 未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	塩化物イオン	5.0(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2(mg/L)	蒸発残留物	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	ジェオスミン	(mg/L)
四塩化炭素	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
1，4-ジオキサン	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	フェノール類	(mg/L)
ジクロロメタン	(mg/L)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2(mg/L)
テトラクロロエチレン	(mg/L)	pH値	7.6
トリクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸	(mg/L)	臭気	異常なし
ベンゼン	(mg/L)	色度	1(度) 未満
塩素酸	(mg/L)	濁度	0.1(度) 未満
クロロ酢酸	(mg/L)	残留塩素	0.4(mg/L)
クロロホルム	(mg/L)		
ジクロロ酢酸	(mg/L)	判定	上記水質項目については
ジブロモクロロメタン	(mg/L)		水質基準に適合
臭素酸	(mg/L)		
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリクロロ酢酸	(mg/L)		
検査期日	令和8年10月20日～令和8年10月23日		
検査機関	大崎市上下水道部		
検査責任者	穴澤 靖		

浄水水質検査結果書

整理番号	26 - 10J - 5

採水年月日	令和8年10月20日		
採水地点	大池沢中継地		
採水者	柳沢 昇	（所属）加美町	
水温	18.4(℃)	ブロモジクロロメタン	(mg/L)
一般細菌	0(1mL中)	ブロモホルム	(mg/L)
大腸菌	検出せず	ホルムアルデヒド	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	亜鉛及びその化合物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	鉄及びその化合物	0.01(mg/L)
鉛及びその化合物	(mg/L)	銅及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
六価クロム化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001(mg/L) 未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	塩化物イオン	5.0(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2(mg/L)	蒸発残留物	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	ジェオスミン	(mg/L)
四塩化炭素	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
1，4-ジオキサン	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	フェノール類	(mg/L)
ジクロロメタン	(mg/L)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2(mg/L)
テトラクロロエチレン	(mg/L)	pH値	7.7
トリクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸	(mg/L)	臭気	異常なし
ベンゼン	(mg/L)	色度	1(度) 未満
塩素酸	(mg/L)	濁度	0.1(度) 未満
クロロ酢酸	(mg/L)	残留塩素	0.4(mg/L)
クロロホルム	(mg/L)		
ジクロロ酢酸	(mg/L)	判定	上記水質項目については
ジブロモクロロメタン	(mg/L)		水質基準に適合
臭素酸	(mg/L)		
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリクロロ酢酸	(mg/L)		
検査期日	令和8年10月20日 ～ 令和8年10月23日		
検査機関	大崎市上下水道部		
検査責任者	穴澤 靖 穴澤		

浄水水質検査結果書

整理番号	26 - 10J - 6

採水年月日	令和8年10月20日		
採水地点	早坂紀夫宅		
採水者	柳沢 昇	（所属）加美町	
水温	22.1(℃)	ブロモジクロロメタン	(mg/L)
一般細菌	0(1mL中)	ブロモホルム	(mg/L)
大腸菌	検出せず	ホルムアルデヒド	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	亜鉛及びその化合物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	鉄及びその化合物	0.01(mg/L) 未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	銅及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
六価クロム化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001(mg/L) 未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	塩化物イオン	9.3(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1(mg/L) 未満	蒸発残留物	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	ジェオスミン	0.000001(mg/L) 未満
四塩化炭素	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	0.000001(mg/L)
1，4-ジオキサン	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	フェノール類	(mg/L)
ジクロロメタン	(mg/L)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3(mg/L)
テトラクロロエチレン	(mg/L)	pH値	7.4
トリクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸	(mg/L)	臭気	異常なし
ベンゼン	(mg/L)	色度	1(度) 未満
塩素酸	(mg/L)	濁度	0.1(度) 未満
クロロ酢酸	(mg/L)	残留塩素	0.5(mg/L)
クロロホルム	(mg/L)		
ジクロロ酢酸	(mg/L)	判定	上記水質項目については
ジブロモクロロメタン	(mg/L)		水質基準に適合
臭素酸	(mg/L)		
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリクロロ酢酸	(mg/L)		
検査期日	令和8年10月20日～令和8年10月23日		
検査機関	大崎市上下水道部		
検査責任者	穴澤 靖		

浄水水質検査結果書

整理番号	26 - 10J - 7

採水年月日	令和8年10月20日		
採水地点	小野田保健センター		
採水者	柳沢 昇	（所属）加美町	
水温	19.1(℃)	ブロモジクロロメタン	(mg/L)
一般細菌	0(1mL中)	ブロモホルム	(mg/L)
大腸菌	検出せず	ホルムアルデヒド	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	亜鉛及びその化合物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	鉄及びその化合物	0.01(mg/L) 未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	銅及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
六価クロム化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001(mg/L) 未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	塩化物イオン	8.9(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1(mg/L) 未満	蒸発残留物	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	ジェオスミン	0.000001(mg/L) 未満
四塩化炭素	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	0.000001(mg/L)
1，4-ジオキサン	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	フェノール類	(mg/L)
ジクロロメタン	(mg/L)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3(mg/L)
テトラクロロエチレン	(mg/L)	pH値	7.5
トリクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸	(mg/L)	臭気	異常なし
ベンゼン	(mg/L)	色度	1(度) 未満
塩素酸	(mg/L)	濁度	0.1(度) 未満
クロロ酢酸	(mg/L)	残留塩素	0.6(mg/L)
クロロホルム	(mg/L)		
ジクロロ酢酸	(mg/L)	判定	上記水質項目については
ジブロモクロロメタン	(mg/L)		水質基準に適合
臭素酸	(mg/L)		
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリクロロ酢酸	(mg/L)		
検査期日	令和8年10月20日 ～ 令和8年10月23日		
検査機関	大崎市上下水道部		
検査責任者	穴澤 靖 穴澤		

浄水水質検査結果書

整理番号	26 - 10J - 8

採水年月日	令和8年10月20日		
採水地点	鹿原公民館		
採水者	柳沢 昇	（所属）加美町	
水温	20.5(℃)	ブロモジクロロメタン	(mg/L)
一般細菌	0(1mL中)	ブロモホルム	(mg/L)
大腸菌	検出せず	ホルムアルデヒド	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	亜鉛及びその化合物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	鉄及びその化合物	0.01(mg/L)
鉛及びその化合物	(mg/L)	銅及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
六価クロム化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001(mg/L) 未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	塩化物イオン	8.9(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1(mg/L) 未満	蒸発残留物	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	ジェオスミン	(mg/L)
四塩化炭素	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
1，4-ジオキサン	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	フェノール類	(mg/L)
ジクロロメタン	(mg/L)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3(mg/L)
テトラクロロエチレン	(mg/L)	pH値	7.5
トリクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸	(mg/L)	臭気	異常なし
ベンゼン	(mg/L)	色度	1(度) 未満
塩素酸	(mg/L)	濁度	0.1(度) 未満
クロロ酢酸	(mg/L)	残留塩素	0.6(mg/L)
クロロホルム	(mg/L)		
ジクロロ酢酸	(mg/L)	判定	上記水質項目については
ジブロモクロロメタン	(mg/L)		水質基準に適合
臭素酸	(mg/L)		
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリクロロ酢酸	(mg/L)		
検査期日	令和8年10月20日 ～ 令和8年10月23日		
検査機関	大崎市上下水道部		
検査責任者	穴澤 靖 穴澤		

原水水質試験（検査）結果書

整理番号	26 - 10J - 9

採水年月日	令和8年10月20日	天候	前日 曇 当日 雨
水源の名称	深井戸	（採水地点）	館山取水井
採水者	柳沢 昇	（所属）	加美町
気温	16.8(℃)	銅及びその化合物	(mg/L)
水温	17.9(℃)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
一般細菌	1(1mL中)	マンガン及びその化合物	0.26(mg/L)
大腸菌	検出せず	塩化物イオン	4.7(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	蒸発残留物	(mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
鉛及びその化合物	(mg/L)	ジェオスミン	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
六価クロム化合物	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
亜硝酸態窒素	(mg/L)	フェノール類	(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.1(mg/L) 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1(mg/L) 未満	pH値	7.4
フッ素及びその化合物	(mg/L)	臭気	硫化水素臭
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	色度	2(度)
四塩化炭素	(mg/L)	濁度	0.2(度)
1，4-ジオキサン	(mg/L)	大腸菌(最確数)	0(100mL中)
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	嫌気性芽胞菌	0(100mL中)
ジクロロメタン	(mg/L)		
テトラクロロエチレン	(mg/L)		
トリクロロエチレン	(mg/L)		
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸	(mg/L)		
ベンゼン	(mg/L)		
亜鉛及びその化合物	(mg/L)		
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)		
鉄及びその化合物	0.25(mg/L)		
検査期日	令和8年10月20日 ～ 令和8年10月23日		
検査機関	大崎市上下水道部		
検査責任者	穴澤 靖 穴澤		

浄水水質検査結果書

整理番号	26 - 10J - 10

採水年月日	令和8年10月20日		
採水地点	館山1号ろ過池		
採水者	柳沢 昇	（所属）加美町	
水温	17.1(℃)	ブロモジクロロメタン	(mg/L)
一般細菌	0(1mL中)	ブロモホルム	(mg/L)
大腸菌	検出せず	ホルムアルデヒド	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	亜鉛及びその化合物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	鉄及びその化合物	0.01(mg/L) 未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	銅及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
六価クロム化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.003(mg/L)
亜硝酸態窒素	(mg/L)	塩化物イオン	7.7(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1(mg/L) 未満	蒸発残留物	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	ジェオスミン	(mg/L)
四塩化炭素	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
1，4-ジオキサン	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	フェノール類	(mg/L)
ジクロロメタン	(mg/L)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.1(mg/L)
テトラクロロエチレン	(mg/L)	pH値	7.2
トリクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸	(mg/L)	臭気	異常なし
ベンゼン	(mg/L)	色度	1(度) 未満
塩素酸	(mg/L)	濁度	0.1(度) 未満
クロロ酢酸	(mg/L)	残留塩素	0.4(mg/L)
クロロホルム	(mg/L)		
ジクロロ酢酸	(mg/L)	判定	上記水質項目については
ジブロモクロロメタン	(mg/L)		水質基準に適合
臭素酸	(mg/L)		
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリクロロ酢酸	(mg/L)		
検査期日	令和8年10月20日～令和8年10月23日		
検査機関	大崎市上下水道部		
検査責任者	穴澤 靖 穴澤		

浄水水質検査結果書

整理番号	26 - 10J - 11

採水年月日	令和8年10月20日		
採水地点	中新田浄化センター		
採水者	柳沢 昇	（所属）加美町	
水温	20.9(℃)	ブロモジクロロメタン	(mg/L)
一般細菌	0(1mL中)	ブロモホルム	(mg/L)
大腸菌	検出せず	ホルムアルデヒド	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	亜鉛及びその化合物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	鉄及びその化合物	0.01(mg/L) 未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	銅及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
六価クロム化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001(mg/L)
亜硝酸態窒素	(mg/L)	塩化物イオン	8.4(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1(mg/L) 未満	蒸発残留物	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	ジェオスミン	(mg/L)
四塩化炭素	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
1，4-ジオキサン	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	フェノール類	(mg/L)
ジクロロメタン	(mg/L)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2(mg/L)
テトラクロロエチレン	(mg/L)	pH値	7.2
トリクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸	(mg/L)	臭気	異常なし
ベンゼン	(mg/L)	色度	1(度) 未満
塩素酸	(mg/L)	濁度	0.1(度) 未満
クロロ酢酸	(mg/L)	残留塩素	0.4(mg/L)
クロロホルム	(mg/L)		
ジクロロ酢酸	(mg/L)	判定	上記水質項目については
ジブロモクロロメタン	(mg/L)		水質基準に適合
臭素酸	(mg/L)		
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリクロロ酢酸	(mg/L)		
検査期日	令和8年10月20日～令和8年10月23日		
検査機関	大崎市上下水道部		
検査責任者	穴澤 靖 穴澤		

浄水水質検査結果書

整理番号	26 - 10J - 12

採水年月日	令和8年10月20日		
採水地点	平柳生活センター		
採水者	柳沢 昇	（所属）加美町	
水温	17.1(℃)	ブロモジクロロメタン	(mg/L)
一般細菌	0(1mL中)	ブロモホルム	(mg/L)
大腸菌	検出せず	ホルムアルデヒド	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	亜鉛及びその化合物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	鉄及びその化合物	0.01(mg/L) 未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	銅及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
六価クロム化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001(mg/L) 未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	塩化物イオン	9.2(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1(mg/L) 未満	蒸発残留物	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	ジェオスミン	(mg/L)
四塩化炭素	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
1，4-ジオキサン	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	フェノール類	(mg/L)
ジクロロメタン	(mg/L)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3(mg/L)
テトラクロロエチレン	(mg/L)	pH値	7.2
トリクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸	(mg/L)	臭気	異常なし
ベンゼン	(mg/L)	色度	1(度) 未満
塩素酸	(mg/L)	濁度	0.1(度) 未満
クロロ酢酸	(mg/L)	残留塩素	0.4(mg/L)
クロロホルム	(mg/L)		
ジクロロ酢酸	(mg/L)	判定	上記水質項目については
ジブロモクロロメタン	(mg/L)		水質基準に適合
臭素酸	(mg/L)		
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリクロロ酢酸	(mg/L)		
検査期日	令和8年10月20日 ～ 令和8年10月23日		
検査機関	大崎市上下水道部		
検査責任者	穴澤 靖 穴澤		

浄水水質検査結果書

整理番号	26 - 10J - 13

採水年月日	令和8年10月20日		
採水地点	下新田上集会所		
採水者	柳沢 昇	（所属）加美町	
水温	20.2(℃)	ブロモジクロロメタン	(mg/L)
一般細菌	0(1mL中)	ブロモホルム	(mg/L)
大腸菌	検出せず	ホルムアルデヒド	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	亜鉛及びその化合物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	鉄及びその化合物	0.01(mg/L) 未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	銅及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
六価クロム化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001(mg/L) 未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	塩化物イオン	8.9(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1(mg/L) 未満	蒸発残留物	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	ジェオスミン	(mg/L)
四塩化炭素	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
1，4-ジオキサン	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	フェノール類	(mg/L)
ジクロロメタン	(mg/L)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3(mg/L)
テトラクロロエチレン	(mg/L)	pH値	7.3
トリクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸	(mg/L)	臭気	異常なし
ベンゼン	(mg/L)	色度	1(度) 未満
塩素酸	(mg/L)	濁度	0.1(度) 未満
クロロ酢酸	(mg/L)	残留塩素	0.5(mg/L)
クロロホルム	(mg/L)		
ジクロロ酢酸	(mg/L)	判定	上記水質項目については
ジブロモクロロメタン	(mg/L)		水質基準に適合
臭素酸	(mg/L)		
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリクロロ酢酸	(mg/L)		
検査期日	令和8年10月20日 ～ 令和8年10月23日		
検査機関	大崎市上下水道部		
検査責任者	穴澤 靖		

浄水水質検査結果書

整理番号	26 - 10J - 14

採水年月日	令和8年10月20日		
採水地点	広原公民館		
採水者	柳沢 昇	（所属）加美町	
水温	19.3(℃)	ブロモジクロロメタン	(mg/L)
一般細菌	0(1mL中)	ブロモホルム	(mg/L)
大腸菌	検出せず	ホルムアルデヒド	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	亜鉛及びその化合物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	鉄及びその化合物	0.01(mg/L)
鉛及びその化合物	(mg/L)	銅及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
六価クロム化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.002(mg/L)
亜硝酸態窒素	(mg/L)	塩化物イオン	8.0(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1(mg/L) 未満	蒸発残留物	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	ジェオスミン	(mg/L)
四塩化炭素	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
1，4-ジオキサン	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	フェノール類	(mg/L)
ジクロロメタン	(mg/L)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2(mg/L)
テトラクロロエチレン	(mg/L)	pH値	7.2
トリクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸	(mg/L)	臭気	異常なし
ベンゼン	(mg/L)	色度	1(度) 未満
塩素酸	(mg/L)	濁度	0.1(度) 未満
クロロ酢酸	(mg/L)	残留塩素	0.2(mg/L)
クロロホルム	(mg/L)		
ジクロロ酢酸	(mg/L)	判定	上記水質項目については
ジブロモクロロメタン	(mg/L)		水質基準に適合
臭素酸	(mg/L)		
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリクロロ酢酸	(mg/L)		
検査期日	令和8年10月20日 ～ 令和8年10月23日		
検査機関	大崎市上下水道部		
検査責任者	穴澤 靖 穴澤		

浄水水質検査結果書

整理番号	26 - 10J - 15

採水年月日	令和8年10月20日		
採水地点	上多田川集会所		
採水者	柳沢 昇	（所属）加美町	
水温	18.8(℃)	ブロモジクロロメタン	(mg/L)
一般細菌	0(1mL中)	ブロモホルム	(mg/L)
大腸菌	検出せず	ホルムアルデヒド	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	亜鉛及びその化合物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	鉄及びその化合物	0.01(mg/L) 未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	銅及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
六価クロム化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001(mg/L) 未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	塩化物イオン	7.5(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1(mg/L) 未満	蒸発残留物	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	ジェオスミン	(mg/L)
四塩化炭素	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
1，4-ジオキサン	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	フェノール類	(mg/L)
ジクロロメタン	(mg/L)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.1(mg/L) 未満
テトラクロロエチレン	(mg/L)	pH値	7.2
トリクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸	(mg/L)	臭気	異常なし
ベンゼン	(mg/L)	色度	1(度) 未満
塩素酸	(mg/L)	濁度	0.1(度) 未満
クロロ酢酸	(mg/L)	残留塩素	0.4(mg/L)
クロロホルム	(mg/L)		
ジクロロ酢酸	(mg/L)	判定	上記水質項目については
ジブロモクロロメタン	(mg/L)		水質基準に適合
臭素酸	(mg/L)		
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリクロロ酢酸	(mg/L)		
検査期日	令和8年10月20日 ～ 令和8年10月23日		
検査機関	大崎市上下水道部		
検査責任者	穴澤 靖 穴澤		

原水水質試験（検査）結果書

整理番号	26 - 10J - 16

採水年月日	令和8年10月20日	天候	前日 曇 当日 雨
水源の名称	深井戸	（採水地点）	多田川着水井
採水者	柳沢 昇	（所属）	加美町
気温	17.3(℃)	銅及びその化合物	(mg/L)
水温	14.6(℃)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
一般細菌	0(1mL中)	マンガン及びその化合物	0.56(mg/L)
大腸菌	検出せず	塩化物イオン	5.0(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	蒸発残留物	(mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
鉛及びその化合物	(mg/L)	ジェオスミン	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
六価クロム化合物	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
亜硝酸態窒素	(mg/L)	フェノール類	(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.1(mg/L) 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1(mg/L) 未満	pH値	6.9
フッ素及びその化合物	(mg/L)	臭気	微に硫化水素臭
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	色度	1(度) 未満
四塩化炭素	(mg/L)	濁度	0.1(度) 未満
1，4-ジオキサン	(mg/L)	大腸菌（最確数）	0(100mL中)
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	嫌気性芽胞菌	0(100mL中)
ジクロロメタン	(mg/L)		
テトラクロロエチレン	(mg/L)		
トリクロロエチレン	(mg/L)		
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸	(mg/L)		
ベンゼン	(mg/L)		
亜鉛及びその化合物	(mg/L)		
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)		
鉄及びその化合物	0.13(mg/L)		
検査期日	令和8年10月20日 ～ 令和8年10月23日		
検査機関	大崎市上下水道部		
検査責任者	穴澤 靖 穴澤		

浄水水質検査結果書

整理番号	26 - 10J - 17

採水年月日	令和8年10月20日		
採水地点	多田川配水池		
採水者	柳沢 昇	（所属）加美町	
水温	14.6(℃)	ブロモジクロロメタン	(mg/L)
一般細菌	0(1mL中)	ブロモホルム	(mg/L)
大腸菌	検出せず	ホルムアルデヒド	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	亜鉛及びその化合物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	鉄及びその化合物	0.01(mg/L) 未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	銅及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
六価クロム化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001(mg/L)
亜硝酸態窒素	(mg/L)	塩化物イオン	7.6(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1(mg/L) 未満	蒸発残留物	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	ジェオスミン	(mg/L)
四塩化炭素	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
1，4-ジオキサン	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	フェノール類	(mg/L)
ジクロロメタン	(mg/L)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.1(mg/L) 未満
テトラクロロエチレン	(mg/L)	pH値	7.1
トリクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸	(mg/L)	臭気	異常なし
ベンゼン	(mg/L)	色度	1(度) 未満
塩素酸	(mg/L)	濁度	0.1(度) 未満
クロロ酢酸	(mg/L)	残留塩素	0.6(mg/L)
クロロホルム	(mg/L)		
ジクロロ酢酸	(mg/L)	判定	上記水質項目については
ジブロモクロロメタン	(mg/L)		水質基準に適合
臭素酸	(mg/L)		
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリクロロ酢酸	(mg/L)		
検査期日	令和8年10月20日 ～ 令和8年10月23日		
検査機関	大崎市上下水道部		
検査責任者	穴澤 靖 穴澤		

浄水水質検査結果書

整理番号	26 - 10J - 18

採水年月日	令和8年10月20日		
採水地点	青木原配水池		
採水者	柳沢 昇	（所属）加美町	
水温	18.6(℃)	ブロモジクロロメタン	(mg/L)
一般細菌	0(1mL中)	ブロモホルム	(mg/L)
大腸菌	検出せず	ホルムアルデヒド	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	亜鉛及びその化合物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	鉄及びその化合物	0.01(mg/L) 未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	銅及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
六価クロム化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001(mg/L)
亜硝酸態窒素	(mg/L)	塩化物イオン	7.5(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1(mg/L) 未満	蒸発残留物	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	ジェオスミン	(mg/L)
四塩化炭素	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
1，4-ジオキサン	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	フェノール類	(mg/L)
ジクロロメタン	(mg/L)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.1(mg/L) 未満
テトラクロロエチレン	(mg/L)	pH値	7.3
トリクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸	(mg/L)	臭気	異常なし
ベンゼン	(mg/L)	色度	1(度) 未満
塩素酸	(mg/L)	濁度	0.1(度) 未満
クロロ酢酸	(mg/L)	残留塩素	0.4(mg/L)
クロロホルム	(mg/L)		
ジクロロ酢酸	(mg/L)	判定	上記水質項目については
ジブロモクロロメタン	(mg/L)		水質基準に適合
臭素酸	(mg/L)		
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリクロロ酢酸	(mg/L)		
検査期日	令和8年10月20日 ～ 令和8年10月23日		
検査機関	大崎市上下水道部		
検査責任者	穴澤 靖		

浄水水質検査結果書

整理番号	26 - 10J - 19

採水年月日	令和8年10月20日		
採水地点	下多田川集会所		
採水者	柳沢 昇	（所属）加美町	
水温	17.9(℃)	ブロモジクロロメタン	(mg/L)
一般細菌	0(1mL中)	ブロモホルム	(mg/L)
大腸菌	検出せず	ホルムアルデヒド	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	亜鉛及びその化合物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	鉄及びその化合物	0.01(mg/L) 未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	銅及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
六価クロム化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001(mg/L) 未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	塩化物イオン	7.5(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1(mg/L) 未満	蒸発残留物	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	ジェオスミン	(mg/L)
四塩化炭素	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
1，4-ジオキサン	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	フェノール類	(mg/L)
ジクロロメタン	(mg/L)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.1(mg/L) 未満
テトラクロロエチレン	(mg/L)	pH値	7.3
トリクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸	(mg/L)	臭気	異常なし
ベンゼン	(mg/L)	色度	1(度) 未満
塩素酸	(mg/L)	濁度	0.1(度) 未満
クロロ酢酸	(mg/L)	残留塩素	0.4(mg/L)
クロロホルム	(mg/L)		
ジクロロ酢酸	(mg/L)	判定	上記水質項目については
ジブロモクロロメタン	(mg/L)		水質基準に適合
臭素酸	(mg/L)		
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリクロロ酢酸	(mg/L)		
検査期日	令和8年10月20日 ～ 令和8年10月23日		
検査機関	大崎市上下水道部		
検査責任者	穴澤 靖 穴澤		

浄水水質検査結果書

整理番号	26 - 10J - 20

採水年月日	令和8年10月20日		
採水地点	大清水集会所		
採水者	柳沢 昇	（所属）加美町	
水温	20.0(℃)	ブロモジクロロメタン	(mg/L)
一般細菌	0(1mL中)	ブロモホルム	(mg/L)
大腸菌	検出せず	ホルムアルデヒド	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	亜鉛及びその化合物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	鉄及びその化合物	0.01(mg/L)
鉛及びその化合物	(mg/L)	銅及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
六価クロム化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.002(mg/L)
亜硝酸態窒素	(mg/L)	塩化物イオン	7.8(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1(mg/L) 未満	蒸発残留物	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	ジェオスミン	(mg/L)
四塩化炭素	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
1，4-ジオキサン	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	フェノール類	(mg/L)
ジクロロメタン	(mg/L)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.1(mg/L)
テトラクロロエチレン	(mg/L)	pH値	7.2
トリクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸	(mg/L)	臭気	異常なし
ベンゼン	(mg/L)	色度	1(度) 未満
塩素酸	(mg/L)	濁度	0.1(度) 未満
クロロ酢酸	(mg/L)	残留塩素	0.2(mg/L)
クロロホルム	(mg/L)		
ジクロロ酢酸	(mg/L)	判定	上記水質項目については
ジブロモクロロメタン	(mg/L)		水質基準に適合
臭素酸	(mg/L)		
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリクロロ酢酸	(mg/L)		
検査期日	令和8年10月20日 ～ 令和8年10月23日		
検査機関	大崎市上下水道部		
検査責任者	穴澤 靖		

原水水質試験（検査）結果書

整理番号	26 - 10J - 21

採水年月日	令和8年10月20日	天候	前日 曇 当日 雨
水源の名称	伏流水	（採水地点）	漆沢着水池
採水者	柳沢 昇	（所属）	加美町
気温	16.9(℃)	銅及びその化合物	(mg/L)
水温	14.7(℃)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
一般細菌	550(1mL中)	マンガン及びその化合物	0.031(mg/L)
大腸菌	検出	塩化物イオン	4.6(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	蒸発残留物	(mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
鉛及びその化合物	(mg/L)	ジェオスミン	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
六価クロム化合物	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
亜硝酸態窒素	(mg/L)	フェノール類	(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.4(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1(mg/L) 未満	pH値	6.8
フッ素及びその化合物	(mg/L)	臭気	異常なし
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	色度	9(度)
四塩化炭素	(mg/L)	濁度	2(度)
1，4-ジオキサン	(mg/L)	大腸菌（最確数）	260(100mL中)
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	嫌気性芽胞菌	3(100mL中)
ジクロロメタン	(mg/L)		
テトラクロロエチレン	(mg/L)		
トリクロロエチレン	(mg/L)		
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸	(mg/L)		
ベンゼン	(mg/L)		
亜鉛及びその化合物	(mg/L)		
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)		
鉄及びその化合物	0.18(mg/L)		
検査期日	令和8年10月20日 ～ 令和8年10月23日		
検査機関	大崎市上下水道部		
検査責任者	穴澤 靖 穴澤		

浄水水質検査結果書

整理番号	26 - 10J - 22

採水年月日	令和8年10月20日		
採水地点	漆沢集会所		
採水者	柳沢 昇	（所属）加美町	
水温	18.4(℃)	ブロモジクロロメタン	(mg/L)
一般細菌	0(1mL中)	ブロモホルム	(mg/L)
大腸菌	検出せず	ホルムアルデヒド	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	亜鉛及びその化合物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	鉄及びその化合物	0.03(mg/L)
鉛及びその化合物	(mg/L)	銅及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
六価クロム化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001(mg/L) 未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	塩化物イオン	5.6(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1(mg/L) 未満	蒸発残留物	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	ジェオスミン	(mg/L)
四塩化炭素	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
1，4-ジオキサン	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	フェノール類	(mg/L)
ジクロロメタン	(mg/L)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5(mg/L)
テトラクロロエチレン	(mg/L)	pH値	7.3
トリクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸	(mg/L)	臭気	異常なし
ベンゼン	(mg/L)	色度	1(度) 未満
塩素酸	(mg/L)	濁度	0.1(度) 未満
クロロ酢酸	(mg/L)	残留塩素	0.4(mg/L)
クロロホルム	(mg/L)		
ジクロロ酢酸	(mg/L)	判定	上記水質項目については
ジブロモクロロメタン	(mg/L)		水質基準に適合
臭素酸	(mg/L)		
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリクロロ酢酸	(mg/L)		
検査期日	令和8年10月20日 ～ 令和8年10月23日		
検査機関	大崎市上下水道部		
検査責任者	穴澤 靖		

原水水質試験（検査）結果書

整理番号	26 - 10J - 23

採水年月日	令和8年10月20日	天候	前日 曇 当日 雨
水源の名称	深井戸	（採水地点）	滝庭取水井
採水者	柳沢 昇	（所属）	加美町
気温	17.0(℃)	銅及びその化合物	(mg/L)
水温	14.7(℃)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
一般細菌	0(1mL中)	マンガン及びその化合物	0.001(mg/L) 未満
大腸菌	検出せず	塩化物イオン	4.6(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	蒸発残留物	(mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
鉛及びその化合物	(mg/L)	ジェオスミン	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
六価クロム化合物	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
亜硝酸態窒素	(mg/L)	フェノール類	(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.1(mg/L) 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1(mg/L) 未満	pH値	7.2
フッ素及びその化合物	(mg/L)	臭気	異常なし
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	色度	1(度) 未満
四塩化炭素	(mg/L)	濁度	0.1(度) 未満
1，4-ジオキサン	(mg/L)	大腸菌（最確数）	0(100mL中)
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	嫌気性芽胞菌	0(100mL中)
ジクロロメタン	(mg/L)		
テトラクロロエチレン	(mg/L)		
トリクロロエチレン	(mg/L)		
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸	(mg/L)		
ベンゼン	(mg/L)		
亜鉛及びその化合物	(mg/L)		
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)		
鉄及びその化合物	0.01(mg/L) 未満		
検査期日	令和8年10月20日～令和8年10月23日		
検査機関	大崎市上下水道部		
検査責任者	穴澤 靖 穴澤		

浄水水質検査結果書

整理番号	26 - 10J - 24

採水年月日	令和8年10月20日		
採水地点	滝庭配水池		
採水者	柳沢 昇	（所属）加美町	
水温	15.4(℃)	ブロモジクロロメタン	(mg/L)
一般細菌	0(1mL中)	ブロモホルム	(mg/L)
大腸菌	検出せず	ホルムアルデヒド	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	亜鉛及びその化合物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	鉄及びその化合物	0.01(mg/L) 未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	銅及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
六価クロム化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001(mg/L) 未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	塩化物イオン	4.7(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1(mg/L) 未満	蒸発残留物	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	ジェオスミン	(mg/L)
四塩化炭素	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
1，4-ジオキサン	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	フェノール類	(mg/L)
ジクロロメタン	(mg/L)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.1(mg/L) 未満
テトラクロロエチレン	(mg/L)	pH値	7.2
トリクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸	(mg/L)	臭気	異常なし
ベンゼン	(mg/L)	色度	1(度) 未満
塩素酸	(mg/L)	濁度	0.1(度) 未満
クロロ酢酸	(mg/L)	残留塩素	0.4(mg/L)
クロロホルム	(mg/L)		
ジクロロ酢酸	(mg/L)	判定	上記水質項目については
ジブロモクロロメタン	(mg/L)		水質基準に適合
臭素酸	(mg/L)		
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリクロロ酢酸	(mg/L)		
検査期日	令和8年10月20日～令和8年10月23日		
検査機関	大崎市上下水道部		
検査責任者	穴澤 靖 穴澤		